У К А З А Н И Я

по ПП с предмет:

„Изработване на технически проект за реконструкция на улици ул. *Пирин, ул. Чапаев, ул. Трапезица, ул. Д. Дебелянов, ул. Вихрен, ул. Абритус, ул. Лом, ул. В. Левски, ул. Цар Калоян, ул. Цар Самуил, ул. Ив. Вазов, ул. Хан Аспарух, ул. Ивайло, ул. Скът, ул. Витоша, ул. Мелник, ул. Вапцаров, ул. Хр. Ботев, ул. Хан Кубрат, ул. Искър, ул. Филип Тотю, ул. Хан Омуртаг, ул. Люлин и ул. Камчия с. Желязковец и ул. Вихрен и ул. Пирин с. Самуил“*

1. **ОФЕРТА** - За участие в процедурата се представя предложение (Оферта) в запечатан, непрозрачен, с не нарушена цялост плик, като върху плика на офертата Участникът изписва:

До Община Самуил с.Самуил, ул.“Хаджи Димитър“№2 ***ОФЕРТА*** за **“……..”** Име на Участника: ……..…… пълен и точен адрес за кореспонденция..... телефон ..... факс и/или e-mail ..... ID …… **/Номер на публичната покана в регистъра на АОП/**

2. **<u>ЦЕНА, НАЧИН ПЛАЩАНЕ</u>**
   2.1. Участникът съставя офертата си въз основа на всички изисквания, посочени от Възложителя в настоящите указания и образци.
   2.2. Предлаганата цена следва да бъде оформена съгласно Образец №12.
   2.3. Предлаганата в ценовото предложение цена не може да надвишава 10000,00 лева без ДДС
   2.4. При неспазване на условията по горе участникът ще се отстранява от участие.
   2.5. Плащанията ще се извършват съгласно клаузите на проекто договора.
   2.6. Ценовата оферта на Участника, избран за изпълнител, ще бъде част от договора.

3. **ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТИ И ОБРАЗЦИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ОФЕРТАТА в приложимите случаи:**
   3.1. Единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;
   3.2. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;

3.3. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация, посочени от възложителя публичната покана;
3.4. Образец № 1. **Списък** по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП
3.5. Образец № 2. **Представяне** на участник
3.6. Образец № 3. **Декларация** по чл. 47, ал. 9 от ЗОП
3.7. Образец № 4. **Декларация** за отговорности на обединение
3.8. Образец № 5. **Декларация** по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП
3.9. Образец № 6. **Декларация** по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП
3.10. Образец № 7. **Декларация** по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП
3.11. Образец № 8. **Декларация** за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
3.12. Образец № 9. **ПРОЕКТ на ДОГОВОР** – ***не се прилага към офертата.***
3.13. Образец №10 **Декларация** от подизпълнител
3.14. Образец №11 **Техническо предложение**
3.15. Образец №12 **Ценово предложение**
3.16. Образец №13 **Банкова гаранция** за изпълнение на договор за обществена поръчка
3.17. Образец №14 **Списък** по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП
3.18. Образец 15 **Списък** на инженерно-техническия състав.

4. ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА - Критерий за оценка на офертите – **„НАЙ – НИСКА ЦЕНА“.**

5. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА и ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

5.1. Основание за обявяване - чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП и във връзка с главя осем „а“ от закона за обществените поръчки с предмет .

5.2. **Срок и място за изпълнение на обществената поръчка и валидност на офертите.**
5.2.1. Срокът за изпълнение на поръчката до 30 (*тридесет*) календарни дни, считано от датата на сключване на договора.
5.2.2. Място на изпълнение - община Самуил
5.2.3. Срокът на валидност на офертите е не по-малко от 90 календарни дни, считано от крайния срок за подаването им.

5.3. **Начин и срок на плащане**
5.3.1. Финансирането за изпълнение на поръчката ще се осъществява от бюджета на Община Самуил.
5.3.2. Плащането се извършва по банков път, по посочена от Изпълнителя банкова сметка.
5.3.3. Плащането се извършва в едномесечен срок след подписването на двустранен приемо-предавателен протокол за извършената услуга и представен от изпълнителя платежен документ – фактура оригинал.

5.4. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ОБЕКТ: „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Желязковец, и част от с.Самуил, община Самуил“

ФАЗА: Технически проект

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Самуил

I. СЪСТОЯНИЕ

Съществуващата водопроводната мрежа на с. Желязковец и с.Самуил, подлежаща на реконструкция е морално и физически остаряла, което води до чести аварии. Отстраняването им води до нарушаване на нормалната работа на водопроводната система, както и до значителни материални разходи за отстраняването им. Създават се неудобства за населението, а честите аварии водят до санитарно – епидемиологичен риск за жителите на селата и опасност от проникване на болестотворни микроорганизми в мрежата.

II. НАСТОЯЩА СИТУАЦИЯ

Водопроводната мрежа на предвидена за реконструкция в:

1. с. Желязковец е по улици: Ул. Пирин; ул. Чапаев; ул. Трапезица; ул. Д. Дебелянов; ул. Вихрен, ул. Абритус; ул. Лом; ул. В. Левски; ул. Цар Калоян; ул. Цар Самуил; ул. Ив. Вазов; ул. Хан Аспарух; ул. Ивайло; ул. Скът; ул. Витоша; ул. Мелник; ул. Вапцаров; ул. Хр. Ботев; ул. Хан Кубрат; ул. Искър; ул. Филип Тотю; ул. Хан Омуртаг; ул. Люлин и ул. Камчия. Цялата водопроводна мрежа е изградена през периода 1927г. до 1980г. и се състои от:
   - 1.1. Етернитови тръби – 6033 м.
   - 1.2. Стоманени тръби – 2708 м.
   - 1.3. Поцинковани тръби – 511м.

   Общата дължина на мрежата в с. Желязковец е 9252м, като в това число главните клонове са 2130м., а второстепенните клонове са 7122м са изпълнени с АЦ 60и 80 мм.
2. с. Самуил са улици:
   - 2.1. „Вихрен“ АЦ Ф80мм с дължина 400м. изградена през 1968г.
   - 2.2. „Пирин“ АЦ Ф60мм с дължина 320м. изградена през 1964г.

III. ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОЕКТ

Да се разработи проект във фаза ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ за реконструкция на водоснабдителната мрежа по 24-те улици в село Желязковец и 2-те улици в с.Самуил на база техническото задание изготвени в 5 екземпляра и на електронен носител,

1. СЪГЛАСНО:

- Закона за устройство на територията;
- Наредба № 4 от 21.05.2001 година за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
- Наредба №2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи.
- Всички действащи закони и подзаконови нормативни актове в Р.България в сферата на инвестиционното проектиране при изготвянето проекти.

2. ПО СЛЕДНИТЕ ЧАСТИ:

- 2.1. ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ
- 2.2. ЧАСТ ВОДОСНАБДЯВАНЕ, като се проектират и пожарни хидранти.
- 2.2. ЧАСТ СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ - при необходимост
- 2.3. ЧАСТ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ - при необходимост
- 2.4. ЧАСТ ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ
- 2.5. ЧАСТ ПЪТНА
- 2.6. ЧАСТ ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
- 2.7. ЧАСТ ПСД, в това число и КСС.
- 2.8. ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

2.9. ЧАСТ ГЕОЛОГИЯ – при необходимост

2.10 План за управление на отпадъците - при необходимост

Забележка: В хода на изпълнение и/или в началото на проектните работи възложителят може да промени обхвата и съдържанието на техническото задание, като всички проектни части предварително трябва да се съгласуват с Възложителя и/или В и К гр. Исперих.

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА:

3.1. Обяснителна записка, поясняваща предлаганото проектно решение и съответствието му с изискванията на член 169 от ЗУТ;

3.2. Чертежи, който изяснява предлаганото проектно решение - ситуационно решение в мащаб;

3.3. Ситуационен план с оразмерителни данни – с означение на трасетата на съществуващите и проектните водопроводи с означени дължини, наклони, коти на тръбите, водни количества, напори и съоръжения;

3.4. Надлъжен и напречен профил в определен мащаб с означени оразмерителни данни, на всички отклонения с номер на наклона и диаметър на тръбите, местата на пресичане с други комуникации, нивото на съществуващия терен и категорията на земните работи;

3.5. Хоризонтални и вертикални разрези с нанесения водопроводен клон и коти на съществуващия терен;

3.6. Детайли и чертежи;

3.7. Количествена и стойностна сметка.

3.8. и други изисквани по силата на нормативен документ.

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. Участникът да е изпълнил минимум една услуга еднаква или сходна с предмета на поръчката. Под сходна услуга се разбира изготвяне на технически и/или работен проект за изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопровод и/или канализация.
2. Участникът да разполага минимум със следния инженерно-технически състав с минимум по 5г. професионален опит:
    a. инж. Геодезист с пълна проектантска правоспособност.
    b. инж. В и К с пълна проектантска правоспособност.
    c. Строителен инженер с пълна проектантска правоспособност.
    d. инж. Пътно строителство с пълна проектантска правоспособност.

Приложение: Задание от ВиК

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД - ГР.ИСПЕРИХ

гр.Исперих, ул”Боровец” № 1, управител: тел: 08431/20-53; факс: 37-25;

ОДОБРИЛ:
УПРАВИТЕЛ:.....
/инж.А.Мехмед/

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА

СЕЛО ЖЕЛЯЗКОВЕЦ И СЕЛО САМУИЛ

I. Село Желязковец

1. Вътрешната водопроводна мрежа на село Желязковец е морално и физически остараля, тъй като видимо от приложената справка е изградена в годините от 1927 до 1980 година и се състои от:

- Етернитови тръби – 6033 метра
- Стоманени тръби – 2708 метра
- Поцинковани тръби – 511 метра

ОБЩО:9252 метра

В това число:

- Главни клонове 2130 метра
- Второстепенни клонове 7122 метра

2. Община Самуил е подменила по улица „Тракия“ – част от главен клон от манесман Ф80мм с тръби от ПЕВП ф110 мм, с дължина 703 метра / има издадено разрешение за ползване №ДК – 0717 /25.04.2007 година

3. На картен материал представяме вътрешната водопроводна мрежа на село Желязковец. Ако сте в състояние е добре да възложите цялата мрежа за подмяна.

4. Ефект:

- ще намалеят загубите на вода, които в момента възлизат на 58,14%
- населението на селото ще има редовно водоподаване

II. село Самуил

За село Самуил предлагаме да е подменят вътрешните водопроводи по улица „Вихрен“ и улица „Пирин“ – тъй като са морално и физически остарели и дават чести аварии.

- улица „Вихрен“ - АЦ водопровод ф80мм с дължина 400 метра от 1968 година
- улица „Пирин“ – АЦ водопровод Ф60мм с дължина 320 метра от 1964 година

Ръководител ОПИК:.....
/инж. Н.М. – Събева/