

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД - ГР.ИСПЕРИХ

гр.Исперих, ул”Боровец” № 1, управител: тел: 08431/20-53; факс: 37-25;

ОДОБРИЛ:

УПРАВИТЕЛ:



ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА

СЕЛО ЖЕЛЯЗКОВЕЦ И СЕЛО САМУИЛ

I. Село Желязковец

1. Вътрешната водопроводна мрежа на село Желязковец е морално и физически остаряла, тъй като видимо от приложената справка е изградена в годините от 1927 до 1980 година и се състои от:

- Етернитови тръби – 6033 метра
 - Стоманени тръби – 2708 метра
 - Поцинковани тръби – 511 метра
- ОБЩО: 9252 метра

В това число:

- Главни клонове 2130 метра
- Второстепенни клонове 7122 метра

2. Община Самуил е подменила по улица „Тракия“ – част от главен клон от манесман Ф80мм с тръби от ПЕВП ф110 мм, с дължина 703 метра / има издадено разрешение за ползване №ДК – 0717 /25.04.2007 година

3. На картен материал представяме вътрешната водопроводна мрежа на село Желязковец. Ако сте в състояние е добре да възложите цялата мрежа за подмяна.

4. Ефект:

- ще намалее загубите на вода, които в момента възлизат на 58,14%
- населението на селото ще има редовно водоподаване

II. село Самуил

За село Самуил предлагаме да е подменят вътрешните водопроводи по улица „Вихрен“ и улица „Пирин“ – тъй като са морално и физически остарели и дават чести аварии.

- улица „Вихрен“ - АЦ водопровод ф80мм с дължина 400 метра от 1968 година
- улица „Пирин“ – АЦ водопровод Ф60мм с дължина 320 метра от 1964 година

Ръководител ОПИК:.....

/инж. Н.М. – Събева/